



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская, д.50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7 № 13012249 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.0

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018	70,2	66,6	481,890	478,625	3,265	6,0	5,0	31,434	29,692	1,742	24,00
26.09.2018	71,9	67,9	604,008	600,061	3,948	6,0	5,0	40,413	38,003	2,411	24,00
27.09.2018	74,0	66,1	846,574	840,736	5,839	6,0	5,0	58,425	51,666	6,759	24,00
28.09.2018	74,9	65,5	1054,711	1047,011	7,700	6,0	5,0	73,674	63,808	9,866	24,00
29.09.2018	74,7	66,2	1009,728	1001,888	7,840	6,0	5,0	70,409	61,731	8,678	24,00
30.09.2018	75,0	68,0	1013,363	1005,104	8,259	6,0	5,0	70,892	63,851	7,041	24,00
01.10.2018	74,9	68,4	1055,288	1046,672	8,616	6,0	5,0	73,789	66,929	6,859	24,00
02.10.2018	74,7	68,2	962,455	954,490	7,965	6,0	5,0	67,064	60,756	6,308	24,00
03.10.2018	74,9	68,4	920,510	912,853	7,656	6,0	5,0	64,380	58,330	6,050	24,00
04.10.2018	74,9	66,9	691,156	686,335	4,821	6,0	5,0	48,301	42,738	5,564	24,00
05.10.2018	74,9	63,7	544,203	540,907	3,296	6,0	5,0	38,024	31,920	6,103	24,00
06.10.2018	74,7	63,7	565,277	561,752	3,525	6,0	5,0	39,397	33,168	6,229	24,00
07.10.2018	74,6	63,7	569,573	566,037	3,536	6,0	5,0	39,635	33,440	6,195	24,00
08.10.2018	73,6	63,1	569,504	565,891	3,613	6,0	5,0	39,075	33,095	5,981	24,00
09.10.2018	74,6	63,8	568,941	565,495	3,446	6,0	5,0	39,601	33,443	6,158	24,00
10.10.2018	74,7	64,2	597,993	594,449	3,544	6,0	5,0	41,683	35,368	6,315	24,00
11.10.2018	74,8	64,5	615,130	611,194	3,936	6,0	5,0	42,942	36,580	6,362	24,00
12.10.2018	74,6	64,6	614,329	610,427	3,902	6,0	5,0	42,739	36,576	6,163	24,00
13.10.2018	73,8	64,0	595,814	591,980	3,834	6,0	5,0	41,015	35,127	5,888	24,00
14.10.2018	74,1	65,2	621,282	617,348	3,934	6,0	5,0	42,958	37,401	5,556	24,00
15.10.2018	68,6	62,2	454,136	451,707	2,428	6,0	5,0	28,903	25,979	2,925	24,00
16.10.2018	69,0	64,6	746,179	741,841	4,338	6,0	5,0	47,755	44,470	3,285	24,00
17.10.2018	71,8	63,7	681,608	677,992	3,616	6,0	5,0	45,540	39,999	5,541	24,00
18.10.2018	72,0	64,6	677,689	674,152	3,537	6,0	5,0	45,386	40,367	5,019	24,00
19.10.2018	71,5	63,2	657,738	654,183	3,555	6,0	5,0	43,769	38,294	5,475	24,00
20.10.2018	71,7	62,8	651,344	647,977	3,367	6,0	5,0	43,460	37,646	5,814	24,00
21.10.2018	71,8	62,5	652,377	649,189	3,188	6,0	5,0	43,590	37,463	6,126	24,00
22.10.2018	71,8	62,9	647,805	644,785	3,020	6,0	5,0	43,247	37,515	5,732	24,00
23.10.2018	71,9	62,9	643,975	640,947	3,028	6,0	5,0	43,057	37,259	5,799	24,00
24.10.2018	71,6	62,7	642,015	638,807	3,208	6,0	5,0	42,739	36,997	5,742	24,00
Итого	73,2	64,8	20956,593	20820,836	135,758	6,0	5,0	1433,294	1259,611	173,683	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
25.09.2018 01:00	717044,561	713904,985	6169,483	24854,00
25.10.2018 00:00	737974,870	734699,707	6342,896	25573,00
	20930,310	20794,722	173,414	719,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

166,86. (6341,86) поданы в Теплосеть.

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.18 13:21:11

282

ввод тепло ИПП
общий

октябрь 18



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д. 50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: КМ-5-2 № 352305 Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 02.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018	32,0	29,0	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
26.09.2018	31,7	28,6	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
27.09.2018	59,9	52,8	114,527	112,662	1,865	8,9	3,6	6,293	5,467	0,826	11,77
28.09.2018	54,8	49,6	235,596	231,816	3,779	8,9	3,6	11,721	10,509	1,212	22,62
29.09.2018	48,8	44,6	235,496	231,746	3,750	8,9	3,6	10,306	9,321	0,985	23,30
30.09.2018	49,6	45,4	235,488	231,736	3,752	8,9	3,6	10,500	9,487	1,013	24,00
01.10.2018	47,7	43,8	235,330	231,611	3,719	8,9	3,6	10,048	9,117	0,931	24,00
02.10.2018	47,7	43,9	235,496	231,768	3,729	8,9	3,6	10,054	9,148	0,906	23,27
03.10.2018	47,7	43,9	236,135	232,393	3,742	8,9	3,6	10,092	9,156	0,936	24,00
04.10.2018	43,9	40,7	236,404	233,033	3,371	8,9	3,6	9,197	8,562	0,635	15,20
05.10.2018	44,3	40,9	120,730	118,922	1,809	8,9	3,6	4,741	4,418	0,323	9,38
06.10.2018	44,7	41,4	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
07.10.2018	45,1	41,9	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
08.10.2018	44,9	41,6	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
09.10.2018	45,0	41,7	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
10.10.2018	45,8	42,4	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
11.10.2018	46,5	43,0	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
12.10.2018	46,2	42,7	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
13.10.2018	39,6	37,4	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
14.10.2018	32,0	30,5	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
15.10.2018	35,8	34,2	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
16.10.2018	23,2	23,2	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
17.10.2018	47,1	43,5	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
18.10.2018	47,3	43,8	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
19.10.2018	47,1	43,7	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
20.10.2018	46,6	43,2	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
21.10.2018	46,3	42,8	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
22.10.2018	46,0	42,5	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
23.10.2018	45,8	42,3	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
24.10.2018	45,5	42,0	0,000	0,000	0,000	8,9	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого	44,3	40,9	1885,203	1855,688	29,516	8,9	3,6	82,954	75,187	7,767	177,53

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
25.09.2018 00:00	25447,160	25019,328	179,288	5644,97
25.10.2018 00:00	27332,363	26875,016	187,055	5822,50
	1885,203	1855,688	7,767	177,53

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.18 13:21:08

ИПН 1 отопление Медежен



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская, д.50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: КМ-5-2 № 352296 T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 02.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018	32,5	30,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
26.09.2018	32,2	29,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
27.09.2018	34,4	31,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	9,28
28.09.2018	38,5	34,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	24,00
29.09.2018	38,8	34,7	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	24,00
30.09.2018	38,0	34,5	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	24,00
01.10.2018	38,2	34,8	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	24,00
02.10.2018	38,2	34,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	17,27
03.10.2018	38,0	34,8	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,32
04.10.2018	37,5	34,5	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,02
05.10.2018	37,1	34,1	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
06.10.2018	37,2	34,1	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
07.10.2018	37,3	34,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
08.10.2018	37,3	34,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,25
09.10.2018	37,2	34,1	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
10.10.2018	37,4	34,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	2,32
11.10.2018	37,6	34,5	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,68
12.10.2018	37,7	34,6	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,56
13.10.2018	37,6	34,6	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,01
14.10.2018	37,1	34,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
15.10.2018	35,4	33,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
16.10.2018	33,7	32,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
17.10.2018	36,4	33,6	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
18.10.2018	36,7	33,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
19.10.2018	37,0	34,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
20.10.2018	36,9	34,1	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
21.10.2018	36,8	34,0	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
22.10.2018	36,9	34,0	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
23.10.2018	36,5	33,8	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
24.10.2018	36,2	33,6	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого	36,8	33,8	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	126,71

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
25.09.2018 00:00	0,000	0,000	0,000	2474,38
25.10.2018 00:00	0,000	0,000	0,000	2601,09
	0,000	0,000	0,000	126,71

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.18 13:21:06

282

ЦЭП+ паркинг отопление



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская, д.50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: KM-5-2 № 352095 Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 02.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018	32,6	31,0	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
26.09.2018	32,4	30,7	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
27.09.2018	49,8	41,4	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
28.09.2018	65,1	51,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
29.09.2018	59,6	48,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
30.09.2018	49,7	42,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
01.10.2018	50,8	43,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
02.10.2018	48,0	41,6	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
03.10.2018	45,6	39,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
04.10.2018	44,4	38,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
05.10.2018	46,4	40,1	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
06.10.2018	46,6	40,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
07.10.2018	46,9	40,5	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
08.10.2018	46,5	40,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
09.10.2018	46,5	40,1	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
10.10.2018	47,4	40,7	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
11.10.2018	48,2	41,5	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
12.10.2018	48,0	41,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
13.10.2018	46,9	40,8	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
14.10.2018	45,6	40,0	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
15.10.2018	33,1	31,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
16.10.2018	24,2	24,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
17.10.2018	44,9	39,5	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
18.10.2018	44,7	39,3	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
19.10.2018	44,7	39,6	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
20.10.2018	45,0	39,5	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
21.10.2018	44,8	39,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
22.10.2018	44,5	38,9	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
23.10.2018	43,8	38,2	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
24.10.2018	43,5	38,0	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого	45,3	39,4	0,000	0,000	0,000	8,8	3,6	0,000	0,000	0,000	0,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
25.09.2018 00:00	0,000	0,000	0,000	0,00
25.10.2018 00:00	0,000	0,000	0,000	0,00
	0,000	0,000	0,000	0,00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.18 13:21:05

282

УЭП 1 отопление



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская, д.50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

октябрь 18

Прибор учета: КМ-5-2

№ 351883

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 02.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018	53,3	48,7	234,855	217,535	17,320	8,8	3,7	11,197	10,149	1,048	14,81
26.09.2018	60,7	54,8	235,441	217,270	18,172	8,8	3,7	12,902	11,594	1,308	19,62
27.09.2018	61,2	55,2	234,277	216,953	17,324	8,8	3,7	12,932	11,572	1,360	22,34
28.09.2018	60,7	54,9	234,117	217,742	16,375	8,8	3,7	12,818	11,507	1,312	22,16
29.09.2018	60,2	54,7	234,973	216,613	18,359	8,8	3,7	12,758	11,503	1,254	22,15
30.09.2018	59,8	54,4	237,965	216,480	21,484	8,8	3,7	12,832	11,608	1,223	21,10
01.10.2018	60,9	55,3	234,004	216,891	17,113	8,8	3,7	12,855	11,586	1,269	21,84
02.10.2018	61,9	56,1	231,602	216,895	14,707	8,8	3,7	12,945	11,637	1,307	22,64
03.10.2018	61,6	55,8	233,023	216,352	16,672	8,8	3,7	12,958	11,656	1,301	22,45
04.10.2018	61,9	54,8	182,734	165,434	17,301	8,8	3,7	10,220	8,959	1,261	22,83
05.10.2018	62,4	56,4	232,527	216,211	16,316	8,8	3,7	13,108	11,743	1,365	23,17
06.10.2018	62,5	56,6	232,895	216,809	16,086	8,8	3,7	13,163	11,800	1,363	23,21
07.10.2018	62,2	56,4	235,344	217,512	17,832	8,8	3,7	13,218	11,894	1,324	22,87
08.10.2018	61,9	56,2	227,789	212,836	14,953	8,8	3,7	12,737	11,457	1,280	21,71
09.10.2018	62,6	56,7	231,676	216,383	15,293	8,8	3,7	13,109	11,774	1,335	22,71
10.10.2018	62,9	56,9	231,273	215,641	15,633	8,8	3,7	13,146	11,793	1,353	23,02
11.10.2018	63,0	57,1	231,824	215,777	16,047	8,8	3,7	13,202	11,862	1,340	23,11
12.10.2018	63,2	55,9	186,691	169,754	16,938	8,8	3,7	10,675	9,337	1,338	23,50
13.10.2018	61,4	55,8	234,520	216,969	17,551	8,8	3,7	12,993	11,699	1,294	22,21
14.10.2018	60,8	55,5	236,191	216,273	19,918	8,8	3,7	12,953	11,737	1,215	22,32
15.10.2018	50,4	46,6	233,387	216,820	16,566	8,8	3,7	10,469	9,577	0,892	15,74
16.10.2018	57,9	52,8	233,426	216,895	16,531	8,8	3,7	12,152	11,026	1,126	18,97
17.10.2018	60,9	53,9	157,508	139,602	17,906	8,8	3,7	8,649	7,580	1,068	22,92
18.10.2018	59,9	51,9	143,273	125,938	17,336	8,8	3,7	7,732	6,617	1,115	23,42
19.10.2018	60,2	55,0	233,227	216,605	16,621	8,8	3,7	12,659	11,489	1,171	22,01
20.10.2018	59,0	54,0	239,395	214,906	24,488	8,8	3,7	12,728	11,578	1,150	21,85
21.10.2018	59,0	54,0	239,750	215,457	24,293	8,8	3,7	12,751	11,597	1,154	21,12
22.10.2018	60,2	54,8	233,020	216,293	16,727	8,8	3,7	12,640	11,437	1,203	22,19
23.10.2018	59,8	54,3	232,922	215,152	17,770	8,8	3,7	12,550	11,322	1,228	21,57
24.10.2018	60,4	55,1	232,297	214,840	17,457	8,8	3,7	12,648	11,463	1,184	22,19
Итого	60,4	54,7	6751,926	6224,836	527,090	8,8	3,7	367,697	330,554	37,143	651,76

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
25.09.2018 00:00	49822,820	45817,828	302,328	5396,68
25.10.2018 00:00	56574,746	52042,664	339,471	6048,43
	6751,926	6224,836	37,143	651,76

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.2018 13:21:00

282

ГВС

ИТН 1

1-5 пог.

октябрь 18



Ведомость учета параметров потребления холодной воды

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская, д.50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: Mmin = т/сутки Mmax = т/сутки

Прибор учета: РМ-5 № 351916 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 02.30

Дата	V, м³	Время раб., ч
25.09.2018	19,551	0,00
26.09.2018	19,307	0,00
27.09.2018	18,416	0,00
28.09.2018	17,929	0,00
29.09.2018	19,394	0,00
30.09.2018	23,396	0,00
01.10.2018	19,303	0,00
02.10.2018	15,765	0,00
03.10.2018	18,119	0,00
04.10.2018	18,468	0,00
05.10.2018	17,441	0,00
06.10.2018	17,575	0,00
07.10.2018	18,662	0,00
08.10.2018	16,549	0,00
09.10.2018	16,747	0,00
10.10.2018	16,297	0,00
11.10.2018	17,566	0,00
12.10.2018	17,467	0,00
13.10.2018	18,422	0,00
14.10.2018	21,811	0,00
15.10.2018	18,550	0,00
16.10.2018	1,124	0,00
17.10.2018	18,283	0,00
18.10.2018	18,620	0,00
19.10.2018	17,809	0,00
20.10.2018	22,222	0,00
21.10.2018	30,021	0,00
22.10.2018	18,681	0,00
23.10.2018	19,407	0,00
24.10.2018	18,568	0,00
Итого	551,468	0,00

Показания счетчиков

Дата и время	V, м³	Время раб., ч
25.09.2018 00:00	4287,659	0,00
25.10.2018 00:00	4856,284	0,00
	568,625	0,00

Ответственный за учет:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.2018 13:21:12 282

Итого КВС для ГВС

$$2493,2 \times 37,143 : 568,625 = 162,86 \text{ руб/куб}$$

Октябрь 18

Адрес: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская, д.50, Теплоснабжение Ввод 1

Прибор учета: ТВ7

№ 13012249

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018									
26.09.2018									
27.09.2018									
28.09.2018									
29.09.2018									
30.09.2018									
01.10.2018									
02.10.2018									
03.10.2018									
04.10.2018									
05.10.2018									
06.10.2018									
07.10.2018									
08.10.2018									
09.10.2018									
10.10.2018									
11.10.2018									
12.10.2018									
13.10.2018									
14.10.2018									
15.10.2018									
16.10.2018									
17.10.2018									
18.10.2018									
19.10.2018									
20.10.2018									
21.10.2018									
22.10.2018									
23.10.2018									
24.10.2018									
Итого	не число	не число	0,00	0,00	0,00	не число	не число	0,000	0,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
25.09.2018 00:00			11240	
24.10.2018 00:00			11593	
Итого			353	

раннее снятие Вручную.

Ввод 2



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 25.09.2018 по 24.10.2018

октябрь 18



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д. 50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1561382 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018	31,1	23,4	9,890	0,016	9,874	10,2	6,2	0,259	0,181	0,078	24,00
26.09.2018	32,3	23,0	10,415	0,017	10,398	10,2	6,2	0,284	0,186	0,098	24,00
27.09.2018	54,1	43,0	291,257	160,011	131,246	10,2	6,2	14,298	11,059	3,239	24,00
28.09.2018	59,3	47,0	664,382	361,715	302,666	10,2	6,2	36,063	27,858	8,204	24,00
29.09.2018	61,4	47,9	664,057	355,790	308,266	10,2	6,2	37,479	28,435	9,044	24,00
30.09.2018	57,6	45,8	662,441	351,844	310,598	10,2	6,2	34,864	27,011	7,853	24,00
01.10.2018	51,5	42,3	657,464	347,050	310,414	10,2	6,2	30,539	24,471	6,068	24,00
02.10.2018	52,7	43,6	711,204	368,697	342,507	10,2	6,2	33,910	27,421	6,490	24,00
03.10.2018	52,6	44,3	765,569	391,966	373,603	10,2	6,2	36,456	30,034	6,422	24,00
04.10.2018	52,3	44,0	765,166	394,662	370,504	10,2	6,2	36,223	29,787	6,436	23,96
05.10.2018	53,3	44,7	800,871	414,226	386,645	10,2	6,2	38,690	31,734	6,956	24,00
06.10.2018	49,3	42,3	825,060	428,606	396,453	10,2	6,2	36,542	30,753	5,789	24,00
07.10.2018	47,8	41,3	793,405	410,081	383,324	10,2	6,2	33,966	28,701	5,265	24,00
08.10.2018	49,3	42,3	827,730	423,886	403,844	10,2	6,2	36,652	30,787	5,865	24,00
09.10.2018	54,2	45,1	793,386	401,247	392,139	10,2	6,2	39,035	31,776	7,259	24,00
10.10.2018	50,6	43,3	829,808	419,575	410,233	10,2	6,2	37,872	31,725	6,147	24,00
11.10.2018	50,4	43,2	786,974	394,955	392,018	10,2	6,2	35,705	29,994	5,711	23,97
12.10.2018	51,0	44,2	831,817	418,227	413,590	10,2	6,2	38,222	32,563	5,659	23,98
13.10.2018	48,0	41,9	792,955	401,446	391,509	10,2	6,2	34,113	29,215	4,898	24,00
14.10.2018	47,8	42,2	835,464	420,631	414,833	10,2	6,2	35,733	31,037	4,696	24,00
15.10.2018	41,8	37,5	791,183	421,933	369,250	10,2	6,2	29,100	25,660	3,439	24,00
16.10.2018	46,4	41,2	840,326	443,636	396,690	10,2	6,2	34,815	30,366	4,449	24,00
17.10.2018	46,7	41,1	788,062	406,081	381,981	10,2	6,2	32,862	28,402	4,460	24,00
18.10.2018	47,7	41,8	776,368	397,719	378,649	10,2	6,2	33,112	28,509	4,603	24,00
19.10.2018	45,1	40,0	763,191	389,492	373,700	10,2	6,2	30,619	26,674	3,945	24,00
20.10.2018	53,8	45,6	770,829	391,481	379,348	10,2	6,2	37,632	31,211	6,421	24,00
21.10.2018	55,4	46,6	770,960	388,209	382,752	10,2	6,2	38,841	32,027	6,814	24,00
22.10.2018	55,2	46,4	770,001	385,299	384,702	10,2	6,2	38,639	31,821	6,818	24,00
23.10.2018	55,0	46,1	769,007	384,059	384,948	10,2	6,2	38,466	31,525	6,940	24,00
24.10.2018	54,7	45,9	767,948	380,825	387,123	10,2	6,2	38,144	31,350	6,794	24,00
Итого	50,3	42,2	21127,190	10853,383	10273,807	10,2	6,2	979,134	812,274	166,860	719,91

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Время раб.,ч
25.09.2018 00:00	592958,081	426940,120	7241,856	33191,04
25.10.2018 00:00	614085,271	437793,503	7408,717	33910,95
	21127,190	10853,383	166,860	719,91

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.18 13:21:09

282

ИТЛ 2 отопление

6-11 секция.



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская, д.50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104

№ 1560605

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
25.09.2018	97,5	37,0	14,265	21,575	-7,310	7,1	7,1	1,268	0,653	0,615	5,69
26.09.2018	126,4	53,0	3,369	5,574	-2,205	7,1	7,1	0,386	0,254	0,132	1,49
27.09.2018	126,1	53,9	0,839	0,990	-0,150	7,2	7,2	0,096	0,047	0,049	0,27
28.09.2018	-	49,6	0,045	0,047	-0,002	7,2	7,2	-	0,002	0,005	0,01
29.09.2018	145,2	51,4	1,450	1,330	0,120	7,1	7,1	0,197	0,060	0,137	0,36
30.09.2018	116,8	40,5	0,045	0,032	0,012	7,2	7,2	0,005	0,001	0,004	0,01
01.10.2018	93,4	40,4	0,006	0,005	0,001	7,2	7,2	0,000	0,000	0,000	0,00
02.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
03.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
04.10.2018	111,8	54,1	0,701	0,622	0,079	7,1	7,1	0,071	0,030	0,042	0,17
05.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
06.10.2018	97,8	54,6	0,276	0,242	0,034	7,1	7,1	0,025	0,012	0,013	0,06
07.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
08.10.2018	125,6	24,0	0,003	0,002	0,001	7,2	7,2	0,000	0,000	0,000	0,00
09.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
10.10.2018	96,3	54,5	0,959	0,789	0,170	7,1	7,1	0,084	0,039	0,045	0,21
11.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
12.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
13.10.2018	108,3	52,8	0,436	0,379	0,057	7,1	7,1	0,043	0,018	0,026	0,10
14.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
15.10.2018	115,0	29,0	1,719	4,170	-2,451	7,1	7,1	0,181	0,092	0,089	1,06
16.10.2018	125,0	53,7	7,850	15,785	-7,935	7,1	7,1	0,898	0,724	0,174	4,14
17.10.2018	98,9	48,3	0,090	0,099	-0,009	7,2	7,2	0,008	0,004	0,004	0,03
18.10.2018	112,4	52,1	0,970	0,833	0,136	7,2	7,2	0,100	0,039	0,061	0,23
19.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
20.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
21.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
22.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
23.10.2018	90,9	50,6	0,040	0,022	0,018	7,2	7,2	0,003	0,001	0,002	0,01
24.10.2018	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	7,1	7,1	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого	61,6	26,7	33,064	52,497	-19,433	7,1	7,1	3,366	1,975	1,398	13,84

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
25.09.2018 00:00	33718,409	31974,076	810,375	7639,04
25.10.2018 00:00	33751,473	32026,573	811,773	7652,87
	33,064	52,497	1,398	13,84

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.2018 13:21:02

282

ГВС зона 1 2УП



Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 25.09.2018 по 24.10.2018



Потребитель: ООО "ДомЭксКом"

Адрес: Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д. 50

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104

№ 1560599

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	V2	Vn=V1-V2	P1	P2	Q1	Q2	Qn=Q1-Q2	
25.09.2018	53,4	43,2	135,731	116,756	18,975	10,2	10,2	6,480	4,476	2,004	24,00
26.09.2018	60,8	47,3	136,302	116,663	19,639	10,2	10,2	7,483	4,938	2,544	24,00
27.09.2018	60,5	47,5	136,573	116,298	20,276	10,2	10,2	7,448	4,948	2,500	24,00
28.09.2018	59,5	46,9	135,872	116,744	19,128	10,2	10,2	7,284	4,897	2,387	24,00
29.09.2018	58,1	46,2	138,492	115,958	22,534	10,2	10,2	7,242	4,801	2,441	24,00
30.09.2018	58,7	46,8	141,538	115,555	25,983	10,2	10,2	7,480	4,857	2,623	24,00
01.10.2018	61,4	48,4	136,096	116,485	19,611	10,2	10,2	7,548	5,062	2,486	24,00
02.10.2018	61,2	48,3	135,021	116,163	18,858	10,2	10,2	7,464	5,028	2,436	24,00
03.10.2018	61,4	48,4	136,213	116,116	20,098	10,2	10,2	7,546	5,041	2,505	24,00
04.10.2018	61,9	48,7	134,586	116,287	18,299	10,2	10,2	7,525	5,073	2,452	23,97
05.10.2018	62,3	48,6	133,594	116,589	17,005	10,2	10,2	7,514	5,075	2,439	24,00
06.10.2018	62,2	48,8	134,686	116,069	18,616	10,2	10,2	7,574	5,084	2,490	24,00
07.10.2018	61,3	48,8	139,521	116,381	23,140	10,2	10,2	7,714	5,109	2,605	24,00
08.10.2018	59,3	47,7	139,875	120,580	19,294	10,2	10,2	7,478	5,146	2,332	24,00
09.10.2018	58,8	47,6	145,232	125,119	20,113	10,2	10,2	7,694	5,337	2,357	24,00
10.10.2018	58,9	47,5	144,447	124,680	19,767	10,2	10,2	7,667	5,304	2,363	24,00
11.10.2018	59,0	47,6	143,990	124,794	19,196	10,2	10,2	7,646	5,323	2,323	24,00
12.10.2018	59,0	47,7	144,130	125,234	18,897	10,2	10,2	7,659	5,352	2,307	24,00
13.10.2018	58,5	47,4	145,177	125,600	19,577	10,2	10,2	7,647	5,332	2,315	24,00
14.10.2018	58,5	47,7	149,042	124,676	24,366	10,2	10,2	7,845	5,335	2,510	24,00
15.10.2018	48,5	41,1	145,538	124,469	21,069	10,2	10,2	6,264	4,524	1,740	24,00
16.10.2018	56,5	46,0	144,134	125,080	19,054	10,2	10,2	7,317	5,140	2,177	24,00
17.10.2018	58,3	47,4	145,208	125,118	20,090	10,2	10,2	7,622	5,314	2,308	24,00
18.10.2018	58,5	47,6	145,411	124,941	20,470	10,2	10,2	7,655	5,331	2,324	24,00
19.10.2018	58,6	47,7	143,913	125,456	18,457	10,2	10,2	7,598	5,356	2,242	24,00
20.10.2018	58,5	47,5	145,612	124,996	20,616	10,2	10,2	7,674	5,320	2,354	24,00
21.10.2018	57,8	47,2	149,823	124,571	25,251	10,2	10,2	7,788	5,279	2,509	24,00
22.10.2018	58,7	47,4	144,885	125,392	19,493	10,2	10,2	7,661	5,323	2,338	24,00
23.10.2018	58,8	47,5	145,241	124,567	20,674	10,2	10,2	7,684	5,305	2,379	24,00
24.10.2018	58,4	47,1	145,723	124,493	21,230	10,2	10,2	7,656	5,254	2,402	24,00
Итого	58,9	47,3	4241,605	3631,831	609,774	10,2	10,2	224,860	153,666	71,193	719,96

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
25.09.2018 00:00	117388,892	104394,691	1623,143	17502,33
25.10.2018 00:00	121630,497	108026,522	1694,336	18222,29
	4241,605	3631,831	71,193	719,96

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: 26.10.2018 13:21:04

282

ГВС зона 2 24ТН