

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ**

АКТ № 1

« 03 » декабря 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Комиссия в составе :

Начальника тепловой инспекции МУП «Теплосеть» Бологова С.И., начальника АДС Грушина М.Н. начальника котельной «Речная» Терешенок Ю.С.
(Ф.И.О.)

в присутствии представителя потребителя: генерального директора ООО «ДомЭксКом» Бородиной С.Г., исполнительного директора ООО «ДомЭксКом» Орлова Е.А., собственника кв. 190 Фроловой Т.А.

о том, что произведено обследование теплоснабжающих энергоустановок потребителя ИТП 9 секции подъездов, МКД Советская 50, г.о. Домодедово.

Результат проверки и осмотра:

В ходе обследования выявлено следующее:

Система подачи теплоносителя в работе:

Подача давления:	Расход:
Обратка 5,5	обратка 36,04
Подача 5,56	подача 35,295

Закрыли обратку Теплосети:

Обратка 5,3	обратка 0
Подача 5,8	подача 0

Проверены на герметичность задвижки с внутренней системы отопления - претензий нет,

проверены на герметичность задвижки на крышную котельную – претензий нет

проверены на герметичность теплообменник отопления – претензий нет

проверены на герметичность теплообменники на ГВС 2х зон - претензий нет

предоставлены представителям МУП «Теплосеть» данные по квартирам:

1 зона – 216 квартир

2 зона – 180 квартир

В рамках проверки предоставлен рабочий проект ИТП 9 секции.

В соответствии с проектом нормативное давление составляет **8,1 кгс/см.кв.**, температура **поддачи 105 градусов.**

Максимальная выдача теплообменников температуры **55 градусов.**

Рекомендации представителей МУП «Теплосеть»:

1. Временно снять КЗР ГВС 1 зона и ГВС 2 зона, диаметр вставок оставить тот же, что у КЗР.
2. Провести расчет на соответствие теплообменников количеству потребителей.
3. Выполнить модернизацию теплового пункта с целью увеличения температуры ГВС до нормативных показателей в соответствии с законодательством РФ.
4. При отсутствии изменений в течение недели организовать повторную комиссию.

Акт составлен в 2х экземплярах:

Подписи:

Представители поставщика:

(подпись) / Бологов С.И.,

(подпись) / Грушин М.Н.

(подпись) / Терешенок Ю.С.

Представители потребителя:

(подпись) / Бородина С.Г.

(подпись) / Орлова Е.А.

(подпись) / Фроловой Т.А.