

ООО «Комстройсервис»
ИНН 7315905140 КПП 731501001
РФ, Ульяновская обл., Радищевский район
П. Октябрьский, ул. Мира, д.19
Доп. Офис: г. Москва,
ул. Шоссе Энтузиастов, д. 64, оф.309
Тел. 89968019873, 89278119111

АКТ № 22/09/18-МСК

периодической проверки
вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования
и бытовых печей

« 14 » ноября 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика Генеральный директор ООО
«Домодедовская Эксплуатационная Компания» Бородина Светлана Геннадьевна
(должность, ФИО) наименование организации)

Представитель исполнителя Зюкуев Павел Евгеньевич, удостоверение № 3745 от 18.12.2015 г.
(должность, ФИО, наименование организации)

и чистильщик Мошков Алексей Александрович, удостоверение № 003583 от 18.12.2015 г.
(ФИО)

произвели периодическую проверку эксплуатируемых вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования дома № 50 по адресу: г. Москва, Домодедово, ул. Советская

с целью определения соответствия их СНиП 2.04.05-91*, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004,
правилам производства трубо-печных работ, пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность видеообследованием. При
периодической проверке установлено:

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность (да/нет)
г. Москва	нет	да
ул. Советская		
Дом 50		На момент проверки тяга имеется
		да

Заказчик

Исполнитель

Чистильщик



Бородина С. Г.

Зюкуев П.Е.

Мошков А.А.

